



WIREMOLD®

2HUB – 2-Inch Conduit Hub Fitting

Raccord de moyeu de conduit 2HUB – 2 pouces

2HUB – Accesorio Concentrador de conductos de 2 pulgadas

No: 1010592R1 1018

Installation Instructions • Notice d'Installation • Instrucciones de Instalación

Catalog Number(s) • Numéro(s) de Catalogue • Número(s) de Catálogo: 2HUB

Country of Origin: Made in USA • Fabriqué en USA • Hecho en USA

IMPORTANT:

Please read all instructions before beginning installation

Legrand electrical systems conform to and should be properly grounded in compliance with requirements of the current National Electrical Code or codes administered by local authorities.

All electrical products may present a possible shock or fire hazard if improperly installed or used. Legrand electrical products may bear the mark of a Nationally Recognized Testing Laboratory and should be installed in conformance with current local and/or the National Electrical Code.

IMPORTANT :

Veillez lire l'ensemble des instructions avant de commencer l'installation.

Les systèmes électriques Legrand sont conformes au Code National de l'électricité (National Electrical Code) ou aux codes locaux en vigueur et doivent être mis à la terre conformément à ces codes.

Tous les produits électriques peuvent présenter un risque d'électrocution ou d'incendie s'ils ne sont pas installés ou utilisés correctement. Les produits électriques Legrand peuvent porter la marque d'un laboratoire reconnu et doivent être installés conformément au Code national de l'électricité et/ou aux codes locaux en vigueur.

IMPORTANTE:

Lea todas las instrucciones antes de comenzar la instalación.

Los sistemas eléctricos Legrand cumplen con los requisitos del Código Eléctrico Nacional (National Electrical Code, NEC) actual o con los códigos impuestos por las autoridades locales y deben conectarse a tierra consecuentemente.

Todos los productos eléctricos pueden presentar un riesgo de descarga o incendio si se los instala o utiliza incorrectamente. Los productos eléctricos Legrand pueden llevar la marca de un laboratorio de pruebas reconocido a nivel nacional y se deben instalar conforme al código local en vigencia o al Código Eléctrico Nacional.


INSTALLATION: • INSTALLATION : • INSTALACIÓN:

1

Remove existing plate and #10-32 x 1/4" hex screws from side of RFB Series floor box. (RFB2E, RFB4E, RFB6 & RFB6E)

Retirez la plaque existante et les vis hexagonales n° 10-32 x 1/4" du côté du boîtier de sol de la série RFB. (RFB2E, RFB4E, RFB6 & RFB6E)

Retire la placa existente y los tornillos hexagonales #10-32 x 1/4" del lado de la caja para piso de la Serie RFB. (RFB2E, RFB4E, RFB6 y RFB6E)



2

Position gasket between 2-inch conduit hub fitting and floor box and mount conduit hub fitting with (4) #10-32 x 7/16 in. screws provided. Tighten screws to 2 ft-lbs. (3 N-m).


Positionnez le joint entre le raccord de moyeu de conduit de 2 po et la boîte de sol et montez le raccord de moyeu de conduit avec (4) vis n° 10-32 x 7/16 po fournies. Serrez les vis à 2 lb-pi. (3 N-m).

Coloque la junta entre el accesorio concentrador de conductos de 2 pulgadas y la caja para piso y monte el accesorio concentrador de conductos con los cuatro (4) tornillos suministrados #10-32 x 7/16 pulg. Apriete los tornillos a un par de 2 pies-lbs. (3 N-m).

CAUTION: Ensure plastic throat bushing is inserted in place in front of conduit thread

ATTENTION : S'assurer que la douille en plastique est insérée devant le filetage du conduit

PRECAUCIÓN: Asegúrese de que el casquillo del cuello plástico esté introducido en su lugar al frente de la rosca del conducto




Plastic Throat Bushing (included)
Douille de gorge en plastique (incluse)
Casquillo del cuello plástico (incluido)

3

Place label next to "Volume Marking" in front of compartment where the 2HUB has been installed.

Placez l'étiquette à côté du repère de volume devant le compartiment où le 2HUB a été installé.

Coloque la etiqueta junto a la "Marca de volumen" al frente del compartimiento donde se ha instalado el 2HUB.



**2HUB CONDUIT
FITTING INSTALLED
MAX. WIRE SIZE: 4AWG**

**2HUB RACCORD DE
CONDUIT INSTALLÉ
TAILLE DE CÂBLE
MAX. : 4AWG**

**Accesorio para
conductos 2HUB
INSTALADO, CALIBRE
MÁXIMO DEL CABLE:
4AWG**